



II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy

ul. Wojska Polskiego 56 56-400 OLEŚNICA
tel.: (0-71) 314 01 83 tel/fax : (0-71) 314 22 22
e-mail: iiloolesnica@pro.onet.pl
NIP: 911- 13 - 96 - 603

Oleśnica, dnia 06.08.2014 r.

Sygn. II LO.207.738.2014

Wg rozdzielnika

dot. postępowania o udzielenie zamówienia na „Wymiana stolarki okiennej w budynku sali gimnastycznej II-go Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy”

Zamawiający – II Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy Oleśnica, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. zwana dalej „ustawą”) informuje, że: w postępowaniu zostały złożone zapytania do SIWZ. Poniżej zamieszczamy treść pytań wraz z odpowiedziami. Należy uwzględnić poniższe uwagi w procesie sporządzania oferty.

Pytanie 2: *Jakiego typu mają być zamontowane nawiewniki i ile przypada na jedno okno?*

Odpowiedź 2: W górnej krawędzi każdego okna sali gimnastycznej zastosować po dwa nawiewniki o wydajności min. 30 m³/h każdy.

Pytanie 3: *Czy cztery górne skrzydła w oknach w sali gimnastycznej mają być otwierane z poziomu podłogi?*

Odpowiedź 3: *Zamawiający nie przewiduje na obecną chwilę montażu mechanizmów pozwalających na otwieranie górnych skrzydeł z poziomu podłogi, jednakże okna muszą zapewniać możliwość takiego montażu w przyszłości.*

Pytanie 4: *Czy do okien należy zamontować parapety wewnętrzne i zewnętrzne?*

Odpowiedź 3: Nie przewidziano nowych parapetów.

/-/

Dyrektor Szkoły
mgr Jolanta Kwaśniewska

Otrzymują:

1. Wykonawcy wg rozdzielnika
2. strona internetowa: <http://www.lo2.olesnica.pl/>
3. a/a