



II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy

ul. Wojska Polskiego 56 56-400 OLEŚNICA
tel.: (0-71) 314 01 83 tel/fax : (0-71) 314 22 22
e-mail: iiloolesnica@pro.onet.pl
NIP: 911- 13 - 96 - 603

Oleśnica, dnia 07.08.2014 r.

Sygn. II LO.207.738.2014

Wg rozdzielnika

dot. postępowania o udzielenie zamówienia na „Wymiana stolarki okiennej w budynku sali gimnastycznej II-go Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy”

Zamawiający – II Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy Oleśnica, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. zwana dalej „ustawą”) informuje, że: w postępowaniu zostały złożone zapytania do SIWZ. Poniżej zamieszczamy treść pytań wraz z odpowiedziami. Należy uwzględnić poniższe uwagi w procesie sporządzania oferty.

Pytanie 5: Zamontowany nawiewnik o wydajności min. 30 m³/h ma być sterowany ręcznie czy automatycznie: higrosterowalny?

Odpowiedź 5: Zamontowane nawiewniki mają być sterowane ręcznie.

/-/

Dyrektor Szkoły
mgr Jolanta Kwaśniewska

Otrzymują:

1. Wykonawcy wg rozdzielnika
2. strona internetowa: <http://www.lo2.olesnica.pl/>
3. a/a