

Oświetlenie podstawowe



	A1 - oprawa natynkowa np. Torino II IP55 LED 43W
	L1 - oprawa natynkowa np. Torino LED OPAL 30W
	Łącznik jednobiegunowy
	Łącznik świeczkowy

Oświetlenie awaryjne

Up.	Opis	Symbol	Miejsce	Strumień światła	Wzrost
1	AWI		1*3W	370lm	IP65
2	EWI		1*2W	150lm	IP65

LEGENDA

	Gniazdo wtyczkowe ogólne 1x230V / IP44
	Gniazdo wtyczkowe ogólne 2x230V / IP44
	Gniazdo wtyczkowe ogólne 1x230V / IP20
	Gniazdo wtyczkowe ogólne 1x230V / IP20
	Gniazdo wtyczkowe ogólne 1x230V / IP20
	Wyłącznik elektryczny zasilanie urządzeń technologicznych
	Punkt zasilający technologiczny 3x0,75/230V/14gn. 1*7,30gn. R445



P.W. HURT - DETAL		Przebudowa budynku szkoły	
Dariusz Kurojka		Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56 dz. nr 2/1 AM-11	
56-500 Syców ul. Albia nad walemi 6 M. 600 637 392 E: darok.04@wp.pl		Inwestor: II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy 56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56	
Projekt budowlany: Branża elektryczna		Specjalność: Projektant / Sprawdzający: Inst. elektr.: mgr inż. Marcin Bernacki Inst. elektr.: inż. Miłosz Ruszel	
Przedmiot opracowania: Rzut piwnic		Nr uprawnień: 140/02/DUW	
Data: 30/04/2023		Podpis:	
Skala: 1 : 100		Nr rys.:	
		1/E	