



LEGENDA:

- woda zimna ————
- instal. wodociągowa z rur i kształtek z PEX/Al/PEX
 - izolacja wody zimnej w otulinie gr. 6 mm
 - 1 - ogrzewacz elekt. przepływowy ciśnieniowy o mocy minimum 5,0 kW; zasil 230V/50hz wydajność przy delta t=30°C minimum 2,2dm³/min - montaż w szafce (przed ogrzewaczem zawór z filtrem)
- kanalizacja ————
- kanalizacja z rur i kształtek niskoszumowych
 - w szafce zlewozmywakowej napowietrzacz

MONTAŻ MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ZGODNIE Z DTR PRODUCENTÓW

Adaptacja 6 pomieszczeń szkolnych na: archiwum
gabinet psychologa, szatnia, pomieszczenie socjalne
Oleśnica ul. Wojska Polskiego 56

	Imię i nazwisko	Specjalność	Uprawnienia
Projektant	inż. Sławomir Rabięga	Sanitarna	4/1/7131-2/84/2001
Projektant			
Sprawdził			
Nr rys.	S2	Nr str.	7
		Data:	10.05.2023
skala 1:50	Rzut parteru – instal. wodociągowa i kanal. sanitarnej.		